


214/2024

**BURMISTRZ
GMINY ŻUKOWO**

KD-I.7230.10.12.2024.AS



Żukowo, 09.12.2024 r.

Pan Maciej Pająk

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

Dot. wniosku z dnia 26 listopada 2024 r.

Burmistrz Gminy Żukowo w odpowiedzi na złożony przez Pana wniosek w dniu 26.11.2024 r., dotyczący zalewania ulicy Cedrowej w Baninie – kontynuacja interpelacji nr 158-2024, informuje co następuje:

Ad. 1. Na wizji lokalnej ustalono konieczność sprawdzenia drożności i sprawności istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej.

Ad. 2. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. dokonała kontroli istniejącej kanalizacji deszczowej. Stwierdzono, iż istniejący kanał jest drożny, natomiast należy wymienić istniejący wąż szczelny na studni na wąż ażurowy.

Ad. 3. W/w prace zostaną wykonane niezwłocznie – orientacyjny termin montażu włazu: do końca stycznia 2025.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA
K. Redzimski
Karolina Redzimska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

Pani Katarzyna Cichowicz
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żukowie

Sporządził: Anna Stenka