

94/2022

Rębiechowo, dnia 30.06.2022 r.

Radni Rady Miejskiej w Żukowie:
Mariola Zmudzińska – Przewodnicząca Klubu NGŻ
Stefan Gruba
Adam Okrój
Tomasz Pellowski
Adam Stromski
Jerzy Żurawicz

Radni Klubu Nasza Gmina Żukowo ,
Rada Miejska w Żukowie
Adres do korespondencji:
Przewodnicząca Klubu NGŻ jw.



Wg rozdzielnika

INTERPELACJA

W sprawie: Problemy z dostawami wody w kilku miejscowościach w Gminie Żukowo oraz brak wody w hydrantach.

Krótkie przedstawienie stanu faktycznego:

1. Od kilku zaledwie dni mamy ciepłe dni, a już pojawiły się coroczne problemy związane z dostawami wody. Wody brakuje w kilku miejscowościach w Gminie Żukowo, m.in. w Chwaszczynie, Tuchomiu, Barniewicach, Nowym Świecie, Miszewie, Miszewku.
2. Sieć wodociągowa musi być dostosowana do celów przeciwpożarowych.
3. Utrzymanie sieci hydrantów to bieżąca eksploatacja, pomiary wydajności i odpowiednie ciśnienie w hydrantach, ale również naprawy i konserwacja, w tym w razie konieczności wymiana samych hydrantów i zasuw.
4. Dnia 27 czerwca 2022 roku w Chwaszczynie miał miejsce pożar. Do Chwaszczyna jednak nie docierała woda. W gaszeniu pożaru uczestniczyło kilka zastępów z jednostek Straży Pożarnej.
5. **Niestety Straż była zmuszona pobierać wodę z pobliskiego jeziora, gdyż w hydrantach nie było wody.**
6. Głównym środkiem wykorzystywanym podczas akcji gaśniczych jest woda. Od zapewnienia odpowiedniej ilości i ciśnienia wody w hydrantach zewnętrznych i wewnętrznych zależy skuteczność działania służby pożarnej na wypadek pożaru. Sieć wodociągowa powinna zapewnić na hydrantach odpowiednie ciśnienie i odpowiednią wydajność podczas trwania pożaru na czas (minimum 2 godzin). Wymagana wydajność wodociągu rośnie w zależności od liczby mieszkańców.
7. **Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy do zadań własnych gminy (realizowanych przez spółkę komunalną). Brak wody w sieci oznacza brak wody w hydrantach.**
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030), § 10 pkt. 13 **Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądowi i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.**
9. Ważnym elementem w ramach przeglądu i konserwacji jest **dokumentacja potwierdzająca przegląd instalacji hydrantowej.**
10. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nakazuje:

„Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.”

11. Określenia potrzeb w zakresie instalowania hydrantów, o których mowa w par. 10 ust. 9 i dalej 10, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, dokonują właściwe miejscowo organy Państwowej Straży Pożarnej w ramach opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podsumowując, dostarczanie wody, również do hydrantów oraz przeglądy i konserwacja hydrantów jest obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Brak wody to rażące naruszenie przepisów prawa i stworzenie zagrożenia dla życia, zdrowia oraz mienia mieszkańców gminy. Właścicielem gminnego dostawcy wody, czyli Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o., jest wyłącznie Gmina Żukowo, którą reprezentuje w tym wypadku burmistrz, pełniący jednoosobowo funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Wynikające z niej pytania:

1. Jaka jest liczba hydrantów w Gminie Żukowo i czy liczba ta odpowiada przepisom prawa powszechnie obowiązującego?
2. Czy wszystkie hydranty w Gminie Żukowo są sprawne?
3. Czy wszystkie hydranty w Gminie Żukowo, co najmniej raz w roku są poddawane przeglądom i konserwacji?
4. Czy wszystkie hydranty są należycie zabezpieczone?
5. Czy wszystkie hydranty są należycie oznaczone?
6. Kiedy były przeprowadzane ostatnie przeglądy?
7. Czy do wszystkich hydrantów jest zapewniony należyty, nieutrudniony dostęp?
8. Czy Gmina Żukowo ma aktualne i dostosowane do intensywnie rozwijających się miejscowości plany i realizacje dot. hydrantów, tym bardziej, że Studium jest z 2002 roku z drobnymi aktualizacjami nie dotyczącymi kwestii hydrantów?
9. Czy liczba hydrantów w Gminie Żukowo jest zgodna z prawem, aktualna i wystarczająca, patrząc na intensywnie rozbudowujące się miejscowości, jak np.: Czaple, Pępowo, Banino?
10. Wnosimy o przekazanie nam danych z wszystkich bieżących przeglądów i kontroli hydrantów w Gminie Żukowo, abyśmy mogli być pewni co do sprawności i należytego stanu hydrantów.
11. Wnosimy o niezwłoczne przeprowadzenie kontroli stanu sprawności hydrantów w Gminie Żukowo oraz o kopię dokumentacji po przeprowadzonej kontroli.
12. Wnosimy o wydanie oświadczenia przez Urząd Gminy Żukowo oraz podległą mu Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o.o., iż wszystkie hydranty w Gminie Żukowo są sprawne.

Proszę o pilną odpowiedź na piśmie (w nawiązaniu do art. 24 ust.6, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95)).


*Z poważaniem
Mariola Zmudzińska*


Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie,
2. Burmistrz Gminy Żukowo.

Załącznik: zdjęcie

Najtrafniejsze ▾

 Autor


Woda do gaszenia była pobierana z
pobliskiego jeziora.