


Żukowo, 15.05.2015r.

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

Wykaz oprav oświetleniowych budynku Urzędu Gminy Żukowo:

Lp.	Nr pomieszczenia	Ilość oprav	Moc źródła	Ilość źródeł w oprawie	Typ źródła	Uwagi
1	19	2	18W	4	Świetlówka T8	
2	2	4+2	18W	4	Świetlówka T8	Dołożyć 1 oprawę 4x18W
3	9	2	18W	4	Świetlówka T8	Dołożyć 1 oprawę 4x18W
4	11	2	18W	4	Świetlówka T8	
5	13	2	18W	4	Świetlówka T8	Dołożyć 2 oprawy 4x18W
6	15	3	18W	4	Świetlówka T8	Złe rozmieszczenie
7	16	3	18W	4	Świetlówka T8	Dołożyć 2 oprawy 2x18W
8	16A	2	18W	4	Świetlówka T8	Dołożyć 1 oprawę 2x18W
9	17	4	18W	4	Świetlówka T8	Dołożyć 1 oprawę 4x18W
10	18	4	18W	4	Świetlówka T8	
11	20	2	18W	4	Świetlówka T8	
12	26	4	18W	4	Świetlówka T8	
13	28+27	6	18W	4	Świetlówka T8	
14	35	1	36W	4	Świetlówka T8	
15	36	2				Do wymiany na 2 oprawy 4x18W
16	37	3	18W	4	Świetlówka T8	Do wymiany na 2 oprawy 4x18W
17	38	4	18W	4	Świetlówka T8	Dołożyć 2 oprawy 4x18W
18	41	5	18W	4	Świetlówka T8	Dołożyć 3 oprawy 4x18W
19	12	2	18W	4	Świetlówka T8	Dołożyć 2 oprawy 2x18W
20	21	3				Do wymiany na 2 oprawy 4x18W
21	Skarbnik					Dołożyć oprawy 2x36W
22	23	2	18W	4	Świetlówka T8	Dołożyć 2 oprawy 4x18W
23	25	1	18W	4	Świetlówka T8	
24	3a	4	18W	4	Świetlówka T8	Dołożyć 2 oprawy 4x18W
25	Toaleta męska, I p.	5	60W	1	Żarówka E27	
26	Toaleta damska, I p.	5	60W	1	Żarówka E27	
27	Korytarz, I p.	20	18W	4	Świetlówka T8	
28	10	20	18W	4	Świetlówka T8	
29	Archiwum A	1	60W	3	Żarówka E27	Do wymiany na 2 oprawy 2x18W
30	Archiwum B	1	60W	3	Żarówka E27	Do wymiany na 1 oprawę 4x18W
31	43	2	18W	4	Świetlówka T8	
32	8	5	18W	1	Świetlówka energooszczędna	Do wymiany na 2 oprawy 4x18W
33	7	5	18W	1	Świetlówka energooszczędna	Do wymiany na 2 oprawy 4x18W
34	z-ca burmistrza	7	18W	1	Świetlówka energooszczędna	Wymiana 4 oprav na 2 oprawy 4x18W
35	Sekretariat	8	18W	1	Świetlówka energooszczędna	Wymiana 5 oprav na 2 oprawy 4x18W



36	Korytarz, II p.	4	18W	4	Świetlówka T8	
37	Archiwum, II p.	1	18W	4	Świetlówka T8	Dołożyć 1 oprawę 4x18W
38	Archiwum USC – A	2	18W	4	Świetlówka T8	Dołożyć 1 oprawę 2x18W
39	Archiwum USC – B	1	18W	4	Świetlówka T8	Przełożenie w inne miejsce
40	4	4	18W	1	Świetlówka energooszczędna	Do wymiany na 2 oprawy 4x18W
41	Toaleta męska, parter	5	60W	1	Żarówka E27	
42	Toaleta damska, parter	5	60W	1	Żarówka E27	
43	Archiwum dowody	2	18W	4	Świetlówka T8	
44	1	2	18W	4	Świetlówka T8	
45	3	4	18W	4	Świetlówka T8	
46	Klatka schodowa	1	18W	4	Świetlówka T8	
47	Korytarz schody, stara część	5	18W	4	Świetlówka T8	
48	29	3	18W	4	Świetlówka T8	
49	31	2	18W	4	Świetlówka T8	
50	30	2	18W	4	Świetlówka T8	
51	32	2	18W	4	Świetlówka T8	
52	34	4	18W	4	Świetlówka T8	
53	Kuchenska	1	60W	1	Żarówka E27	Plafon do wymiany
54	Korytarz, środowisko	2	18W	4	Świetlówka T8	
55	40	2	18W	4	Świetlówka T8	
56	WC, parter	30	60W	1	Żarówka E27	3 plafony do wymiany
57	Korytarz, parter	3	18W	4	Świetlówka T8	

Oświetlenie zewnętrzne:

Lp.	Umiejscowienie	Ilość opraw	Moc źródła	Ilość źródeł w oprawie	Typ źródła	Uwagi
1	Wejścia do budynku (3 szt.)	3	60W	1	Żarówka E27	
2	Komunikacja przed budynkiem	1	70W	3	Sodowe E27	Lampa przed OSP
3	parking	3	70W	1 ²	Sodowe E27	Oświetlona ½ parkingu; druga połowa brak

Uwagi:

Wymiana źródeł 1:1 na LED może spowodować niewystarczającą ilość światła.

Z poważaniem

Grzegorz Młyński

Elektryk Z.U.E. ELMIR
Kom. 782-870-324

W przypadku braku możliwości osiągnięcia wskazanego poziomu oświetlenia z obowiązującymi przepisami, należy zaprojektować dodatkowe źródła światła.